



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0959.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury stabilizowane warstwą z włóknem szklanym Stabi Glass typu PP-R/PP-GF/PP-R systemu Sigma -Li/Tadline/Red**

Zawierający / containing: polipropylen, włókno szklane

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po renowacji/modernizacji i przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Prace montażowe z wykorzystaniem włókna szklanego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przeniknięcie włókien szklanych do wody i powietrza.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

SIGMA-Li Wiejach Fuchs Sp. J.
43-440 Goleszów
ul. Spółdzielcza 15c

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SIGMA-Li Wiejach Fuchs Sp. J.
43-440 Goleszów
ul. Spółdzielcza 15c



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.08.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.08.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 sierpnia 2025

The date of issue of the certificate: 14th August 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczętoko
dr n. med. Maciej Szczętoko