


R287M

Opis

Zestaw 2 zaworów kulowych z półrubunkiem płaskim do pompy z termometrem tarczowym Ø 40 oraz dodatkowymi wyjściami 1/2" i M18 pod zestaw zaworu równoważącego R284. Z opcją montażu wkładki zwrotnej przepływu R288. Dedykowany do grup pompowych, wykończenie mosiężne, uchwyt z czerwonym i niebieskim motylikiem.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyląca	Dodatkowe przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R287MY005	GW 1" x Nakrętka GW 1-1/2"	Gwint wewnętrzny: 1/2"GW Gwint zewnętrzny: M 18	Mosiężne	Motylek	Czerwony	Do podłączenia pompy cyrkulacyjnej, z przylącami do termometrów i innych opcjonalnych komponentów

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono i niebiesko

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: -20÷110 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody: 3,5 MPa (35 bar)

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R287MY005	20	98	33	73	30	73	wr.38	wr.53	24,6



Specyfikacja produktu

R287

Zestaw 2 zaworów kulowych z półrubunkiem płaskim do pompy z termometrem tarczowym Ø 40 oraz dodatkowymi wyjściami 1/2" i M18 pod zestaw zaworu równoważącego R284. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek malowany na czerwono i niebiesko. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Zakres temperatury: -20÷110 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody: 3,5 MPa (35 bar).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R287MYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH