

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4/F/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Łączniki instalacyjne mosiężne QIK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg tabeli nr 1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Łączniki instalacyjne mosiężne QIK są przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz w instalacjach solarnych (woda z max. 50% glikolu) przy następujących parametrach pracy: temp. maksymalna 115°C, temperatura minimalna -10°C, ciśnienie maksymalne: 1,6 Mpa (16bar)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław

Miejsce produkcji: ChRL / PRC

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

- nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2025/2818 wydanie 1 z dnia 30.01.2025r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr notyfikacji: 1488

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Wymiary	Wg załącznika A do ITB-KOT-2025/2818 wydanie 1	-
2	Szczelność i wytrzymałość połączenia na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne	Brak przecieków i uszkodzeń	-
3	Odporność połączenia na cykliczne zmiany ciśnienia wewnętrznego	Brak odkształceń i nieszczelności	-
4	Szczelność i wytrzymałość połączenia w maksymalnych warunkach pracy	Brak przecieków i uszkodzeń	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tabela nr 1 Typ wyrobu budowlanego

Lp.	Typ wyrobu budowlanego	Zakres średnic
1	92FIPC12	1/2" ; L10-100 mm
2	92FIPC34	3/4" ; L10-50 mm
3	92FIKWWC	3/8"-3/4"
4	92FIKZZC	1/2"
5	92FIKWZC	3/8"-3/4"
6	92FITC	3/8"-3/4"
7	92FITZZC	1/2"
8	92FITWZWC	1/2"
9	92FITWWZC	1/2"
10	92FINC	3/8"-1"

11	92FIMC	3/8"-3/4"
12	92FINC	3/8"-3/4"
13	92FILC	3/8"-3/4"
14	92FIMC	3/8"-1"
15	92FIKC	3/8"-3/4"
16	92FIZC	3/8"-3/4"
17	92FIRC	1/4"-1"
18	92FIKWW	1/2"-2"
19	92FIKWZ	1/2"-2"
20	92FIMS	1/2"-2"
21	92FITS	1/2"-2"
22	92FINS	1/2"-2"
23	92FINP	1/2"-1"
24	92FILS	3/8"-1"
25	92FIPS	1/2" L:10-50 mm
26	92FIP12	1/2" L:10-100 mm
27	92FIP34	1/2" L:10-60 mm
28	92FIKWW	3/8"-1"
29	92FIKZZ	1/2"
30	92FIKWW12L	1/2"
31	92FIKWW	1/2" L:100-150 mm
32	92FIKWZ	3/8"-1"
33	92FIM	3/8"-1"
34	92FIM	3/8"1"
35	92FIT	3/8"-1"
36	92FIT	1/2"-1"
37	92FITZZZ	1/2"
38	92FITWZW	1/2"
39	92FINN	1/2"-1"
40	92FIN	3/8"-1"
41	92FIN	3/8"-5/4"
42	92FIR	1/4"-2"
43	92FIL	3/8"-1"
44	92FIK	3/8"-1"
45	92FIZ	3/8"-1"
46	92FISOP	3/8"-2"
47	92FISOK	1/2"-5/4
48	92FISSP	1/2"-2"
49	92FISSK	1/2"-5/4"
50	92FISMQ	1/2"-1"
51	92FISKQ	1/2"-1"
52	92FIAW	1/2"-3/4"; ø10-20
53	92FIAZ	1/2"-1"; ø10-25
54	92FIPQ	1/2"-2 1/2"
55	92FIZRQ	1"-3/4"
56	92FIR	1/2"XM10x1
57	92FIKAPT	1/2"XM10x1
58	92FIKM	M10x1
59	92FIZTQ	1"
60	92FIP	1"; L60 mm
61	92FITZP	16X2
62	92FINZP	1/2"x3/4"
63	92FIPEXS	3/4"X16

W imieniu producenta podpisał: Witold Broczkowski – Menadżer ds. zakupów

Wrocław 30.01.2025r.

fitting Przedsiębiorstwo
Inżynierii
Sanitarnej Sp. z o.o.
MENADŻER DS. ZAKUPÓW
Witold Broczkowski