



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr
001/K&B/24/Q

Strona 1 z 1

Jako Producent: **K&B Sp. z o.o.** z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 32, 43-353 Porąbka; deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że poniższe wyroby:

- Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo – pompa APM- 92KQGPG
- Grupa pompowa grzejnikowa QIK Optimo – pompa QIK – 92KQGPGQ
- Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE – pompa APM- 92KQGPM3
- Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. 3 drog. ESBE – pompa QIK – 92KQGPM3Q
- Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr. – pompa APM – 92KQGMPS
- Grupa pompowa mieszająca QIK Optimo zaw. z siłown. elektr.– pompa QIK – 92KQGMPSQ

Są zgodne z wytycznymi następujących dyrektyw (z późniejszymi zmianami):

- 2014/68/UE – Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (PED)
- 2015/863/UE – Dyrektywa dot. urządzeń niebezpiecznych (RoHS)
- 2014/30/UE – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy PED, art. 4.3., produkty wymienione w Deklaracji, zostały wyprodukowane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską i techniczną, dla zapewnienia bezpiecznego ich stosowania. Produkty nie posiadają oznaczenia CE (na podstawie Rozporządzenia PE i RE nr 305/2011). Bazując na postanowieniach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17-11-2016 r., o sposobie deklarowania własności użytkowych wyrobów budowlanych oraz ich oznakowania, produkty objęte Deklaracją nie podlegają obowiązkowi oznaczania znakiem budowlanym.

Podstawowe dane techniczne produktu:

- ciśnienie maksymalne pracy: 6 bar
- temperatura minimalna pracy: 5° C
- temperatura maksymalna pracy: 90° C

W imieniu producenta podpisat:

Imię i nazwisko: Michał Krason

Stanowisko: Wiceprezes

Porąbka 17.05.2024

K&B Sp. z o.o.

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 32
NIP: 9372695581 Reg. 367420812
e-mail: contact@k-and-b.pl
tel. 510 606 557 | www.k-and-b.pl

Wiceprezes

Michał Krason

Podpis