


## Uponor Combi Port M-Pro szyna z zaworami Bottom x9, DN20, MT/FT

1093812

Szyna montażowa wraz z zestawem zamontowanych zaworów kulowych.

Oznaczenia:

- x7/x9 – ilość zaworów kulowych w zestawie (7 lub 9 szt.)
- DN20 – średnica zaworu kulowego
- MT – gwint zewnętrzny
- FT – gwint wewnętrzny



## O produkcie Uponor Combi Port M-Pro szyna z zaworami Bottom

### Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Ograniczenia techniczne dotyczące stosowania w instalacjach wody grzewczej i wodno-kanalizacyjnych przedstawiono w kartach danych technicznych
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Izolacja termiczna rur doprowadzających
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Punkt czerpalny wody zimnej
- Element dystansowy do ciepłomierza 110 mm × 3/4"
- Element dystansowy do wodomierza 110 mm × 3/4"
- Zawór odpowietrzający i spustowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 556 × 620 × 110 mm

### Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Promiennikowe systemy ogrzewania


### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

## Uponor Combi Port M-Pro szyna z zaworami Bottom x9,DN20,MT/FT

1093812



## Product code

Item no EAN 6414905231423

Item no GTIN 06414905231423

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 110

Masa jednostkowa przedmiotu 2,8

Szerokość jednostki elementu 555

Item\_UOM szt.

## Measurements

DŁUGOŚĆ\_L 595

Z Pomiar b 50

Z Pomiar godz 35

Z Pomiar h1 78

Z Pomiar z 136

Z Pomiar w1 131

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905292714

Opakowanie GTIN PL4 06414905293322

Wysokość opakowania PL1 150

Wysokość opakowania PL4 500

Długość opakowania PL1 150

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 30

Rodzaj opakowania PL1 Base\_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0133875

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,48 |
| Waga opakowania PL1      | 5    |
| Waga opakowania PL4      | 160  |
| Szerokość opakowania PL1 | 595  |
| Szerokość opakowania PL4 | 800  |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)