

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: PRZEPUST-STAL-04-2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe DS i TSHFL, zamykające jednopłaszczyznowe DT, soczewkowe IRIS, zwrotne RSK, zwrotne wielopłaszczyznowe PSK i PSS, regulacyjne wielopłaszczyznowe PW

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PR-JPZ-160-US-OC; PR-JPZ-200-US-OC; PR-JPZ-250-US-OC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe DS i TSHFL, soczewkowe IRIS oraz regulacyjne wielopłaszczyznowe PW przeznaczone są do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Przepustnice zamykające jednopłaszczyznowe DT, zwrotne RSK oraz zwrotne wielopłaszczyznowe PSK i PSS przeznaczone są do zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Ground-Therm Sp. z o.o., Gliwice 44-105, ul. Stepowa 30
Miejsce produkcji: Piekary Śląskie 41-940; ul. Podmiejska 35

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe ITB-KOT-2022/2076 wydanie

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1; PL 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
1	Powłoka cynkowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 lub DX53D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015):		
	a) masa powłoki, g/m ²	275	PN-EN 10346:2015
	b) grubość powłoki, μm	20 Tolerancja wg PN-EN 10346:2015	PN-EN ISO 2178:2016 PN-EN ISO 2808:2020
2	Powłoka cynkowa (wyroby z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2015):		
	a) masa powłoki, g/m ²	100	PN-EN 10346:2015
	b) grubość powłoki, μm	7 Tolerancja wg PN-EN 10346:2015	PN-EN ISO 2178:2016 PN-EN ISO 2808:2020
3	Powłoka cynkowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowej, gatunku DCOI wg normy PN-EN 10130:2009):		
	a) grubość powłoki, μm		PN-EN ISO 3497:2004

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Renata Koszorz - Prezes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Renata Koszorz'.

Gliwice, 24.04.2025 r.

The logo for 'ground therm' features the word 'ground' in blue and 'therm' in red, separated by a stylized circular arrow icon.

GROUND - Therm spółka z o.o.
44-105 Gliwice, ul. Stepowa 30
NIP: 9691570382, REGON: 241567830
KRS: 0000358301