



**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60110.0625.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Zmiękczac seria FJ K i CS**

Zawierający / containing: HDPE wzmocniany włóknem szklanym, polietylen, EPDM, PVC, żywicę jonowymienną CER-E100, żwir filtracyjny i inne materiały zgodnie z dokumentacją zgłoszoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do wyrobu należy dołączyć instrukcję w języku polskim informującą o warunkach eksploatacji filtrów. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg/l  $\text{CaCO}_3$ .

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

KLARWOD Sp. z o.o.  
05-520 Konstancin - Jeziorna  
ul. Lipowa 37

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLARWOD Sp. z o.o.  
05-520 Konstancin - Jeziorna  
ul. Lipowa 37



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.04.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.04.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 13th April 2026

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr n. med. Maciej Szcotko*